



Město Žatec
Odbor rozvoje města
nám. Svobody 1
438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: MUZA 12759/2023
VYŘIZUJE: Ing. Ingrid Martincová
PRACOVISŤE: nám. Svobody 1
TEL: 415 736 262
FAX: 415 736 148
E-MAIL: martincova@mesto-zatec.cz
DATUM: 9. března 2023

CZ TEPLA s. r. o.
Ledařská 433/9
147 00 Praha

Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, Vám k Vaší žádosti o vyjádření na plánovanou akci „Přípojka HV pro RD Příkrá čp. 856“, sděluje následující:

Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města **souhlasí** s provedením výše uvedené akce, pokud budou dodrženy tyto podmínky:

referent investic Ing. Marek Pataky, DiS. (tel. 415 736 269, pataky@mesto-zatec.cz):
Souhlasím za podmínek správce komunikací.

Odbor místního hospodářství a majetku města:

správa zeleně p. Martina Mrázková (tel. 415 736 223, mrazkova@mesto-zatec.cz):

Na základě předložené PD a následném provedení místního šetření bylo zjištěno, že stavbou nebudou dotčeny sadovnický významné dřeviny rostoucí na pozemku města Žatec, proto s akcí „Přípojka HV pro RD Příkrá čp. 856“ z hlediska ochrany a údržby zeleně souhlasíme.

správa majetku p. Filipi (tel. 415 736 266, filipi@mesto-zatec.cz):

Vzhledem k tomu, že bude zatížen pozemek v majetku Města Žatec, kontaktujte před realizací akce Odbor místního hospodářství a majetku za účelem vyřízení majetkoprávních vztahů mezi investorem a Městem Žatec.

správce komunikací Bc. Krejčí DiS. (tel. 415 736 263, 725 701 185, krejci@mesto-zatec.cz):

Město Žatec, jako správce místních komunikací, souhlasí s realizací stavby dle výkresu č. 491/22.3.C-04 z 2/2023, Příkrá, p. p. č. 6800/1, k. ú. Žatec, za předpokladu, že budou dodrženy tyto podmínky:

- musí být splněny podmínky Městského úřadu v Žatci, odboru dopravně správních agend, odboru místního hospodářství a majetku, odboru rozvoje města a správce VO p. Schneider - 606 740 595, 415 749 856;

- toto vyjádření nenahrazuje souhlas se zvláštním užíváním MK pro potřeby odboru dopravně správních agend;

- musí být minimálně 15 dní před začátkem výkopových prací s městem Žatec – odbor místního hospodářství a majetku – správcem komunikací sepsána nájemní smlouva o omezení užívání komunikací – kontakt: 725 701 185;

- stavební práce nebudou probíhat v termínu v zimním období (listopad-březen);

- veškeré pracovní a technologické postupy budou odpovídat závazným českým technickým normám (ČSN) a technickým podmínkám (TP);

- výkopový materiál nesmí být skladován na MK, mimo plochy pronajaté; zásyp výkopu bude proveden nesedavým materiálem včetně nových konstrukčních vrstev – nesmí být použit výkopek;

- při zásahu do dotčených MK požadujeme opravu komunikace (vozovka-živice) v celé souvislé šíři s přesahem 0,5 m od obou hran výkopu a dle pokynů správce komunikací;

- při zásahu do dotčených MK požadujeme předláždění komunikace (chodník-dlažba) v celé šíři od obruby k obrubě s přesahem 0,5 m od obou hran výkopu;

- před konečnou úpravou povrchů MK bude přizván správce komunikací k prohlídce a žadatelem budou doloženy hutní zkoušky (vozovka min. 60 MPa, chodník min. 45 MPa);

- za čištění a údržbu přilehlých komunikací vč. silničního příslušenství (DZ, VDZ...) a dešťových vpustí, k jejichž znečištění dojde v souvislosti nebo v důsledku provádění stavebních prací, zodpovídá žadatel a vzniklé závady bezodkladně odstraní.

Investor je povinen po dokončení stavby zajistit spolu s ostatní předávanou dokumentací vyžadovanou Stavebním úřadem následující:

1. náčrt s čísly podrobných bodů (pokud se vyhotovuje GP-kopii záznamu podrobného měření změn) a seznam souřadnic podrobných bodů
2. seznam bodů v digitální formě jako textové soubory v ASCII tvaru a jednu kopii výtisku textových souborů ověřených úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Ke kontrole předloží variantně *Správci* UM, nebo správci GIS Městského úřadu.

- Investor nebo geodet investora je povinen nejdéle před uvedením stavby do trvalého užívání, předložit kontrolní protokol s označením, že dokumentace VYHOVUJE.
- Potvrzený kontrolní protokol nezbavuje zpracovatele dokumentace odpovědnosti za chyby a omyly v dokumentaci vzniklé nesprávným měřením, či interpretací tohoto měření. Geodet investora zodpovídá za absolutní polohu jednotlivých prvků ve výkresech DGN v předepsaných souřadnicových a výškových systémech.
- Pokud je na dané lokalitě v době předání podkladů k dispozici UM (informaci podává *Správce* nebo Stavební úřad) je třeba zaměřit v předávané dokumentaci minimálně tři identické body (jednoznačné body na pevném základu – např. rohy budov).
- Údaje v digitální formě, se předávají na CD-ROM, opatřených štítkem s názvem stavby, názvem investora a dodavatelské firmy, provádějící geodetické práce.

- CD musí být vytvořeno podle normy ISO 9660 a musí být uzavřené (nepřepisovatelné). Všechny uváděné názvy souborů musí být maximálně 30 znaků dlouhé, nesmí obsahovat speciální znaky (*, - , / , \ , + , . ,) a diakritiku. Jednotlivá slova musí být oddělena podtržítkem.
- Předložit spolu s ostatními potřebnými dokumenty potvrzený Předávací a kontrolní protokol s vyjádřením o tom, že předávaná dokumentace vyhovuje *Pokynům pro UM*.

Město Žatec
Městský úřad -3-
odbor rozvoje města

Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje města

