



Váš dopis zn.: SCVKZAD160409
ze dne: 02. 02. 2023
Naše značka: O23690015165/UTPCMO/PU
Vyřizuje: Pavel Uhlík
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 07. 02. 2023

Email:
linhartova@czteplo.cz

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	Připojení nových odběratelů v Žatci, I. etapa (2022)
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní související
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Žatec
	Část obce, ulice, č.p.: Žatec, Komenského alej 840
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Žatec, p. p. č. 6993/5, 6960/7
Žadatel:	CZ TEPLO s.r.o., Miroslava Linhartová
Adresa, tel., e-mail	Ledařská 433/9, Praha 147 00, Tel.: 737 964 527, linhartova@czteplo.cz
Investor:	Žatecká teplárenská, a.s.
Adresa, tel., e-mail	---
Projektant:	CZ TEPLO s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
---------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je přeložka horkovodu v ulicích Husova – Komenského alej v Žatci. Na přeložku bude napojena přípojka do č.p.981 TJ Žatec a další odbočka, která bude zaslepena a připravena pro napojení č.p.840.
Při stavbě horkovodní přípojky dojde ke křížení se zařízením ve správě spol. SČVK, a. s.

Typ 9

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) V místě křížení se zařízením v naší správě budou zemní práce prováděny ručně.
- 7) V místě křížení se zařízením v naší správě požadujeme osazení ocelové nebo betonové chráničky (případně PE) s přesahem 1 m.
- 8) Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místech ochranných pásem.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovod – p. Kornhauser tel. 727 899 984, kanalizace – p. Kladivo, tel.: 724 113 048). Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Žatec před započítím užívání stavby.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Zahájení a ukončení bude odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod - p. Kornhauser tel. 727 899 984, kanalizace - p. Kladivo, tel.: 724 113 048). Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Žatec před započítím užívání stavby.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Pavel Uhlík
referent technicko provozní činnosti