

LEGENDA POTRUBÍ



DETEKČNÍ VODIČ LEVÝ
OV-ZPÁTEČKA-OCEL
DETEKČNÍ VODIČ PRAVÝ
DETEKČNÍ VODIČ LEVÝ
OV-PŘÍVOD-OCEL
DETEKČNÍ VODIČ PRAVÝ


POZNÁMKY:

V ZAKONČENÍCH POTRUBÍ JSOU VODIČE POSPOJOVÁNY POD ZAKONČOVACÍM TĚSNĚNÍM
VODIČE JSOU POSPOJOVÁNY LISOVACÍMI SPOJKAMI

HV – PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ-OCEL/PUR/PE – 2 VODIČE (Gnd=TRUBKA)

PK=PŘIPOJOVACÍ KŘABICE, KP=KONCOVÝ PRVEK, Lv-DÉLKA VODIČE

DN=DETEKTOR NETĚSNOSTÍ

ZODP.PROJEKTANT:	Ing Petr Marek	 CZ Teplo s.r.o. Praha 4, Ledařská 433/9	
VYPRACOVAL:	Vladimír Vandrovec		
NÁZEV STAVBY:	Připojení nových odběratelů v Žatci, I.etapa (2022)		
MÍSTO STAVBY:	Žatec		
OBJ.:	Přípojka HV pro RD Příkrá č.p.856	STUPEŇ: DUR	DATUM: ÚNOR 2023
NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA ZAPOJENÍ DET.VODIČŮ	MĚŘÍTKO: –	Č.VÝKR.: 491/22.3.D.1-05
		Č.ZAK.: 491/22	