kam. k.
kam. k.
kam. k.
kam. k.
asfalt
kam. k.
kam. k.
asfalt
kam. k.
zám.
Husova
1000 altern.
1000 altern.
zám.
asfalt
HORKOVOD PIPoc 2xDN200/355
zám.
štěrk
zám.
stavenistě
rozestavěná budova
OSA PROJEKTOVANÉ PŘÍPOJKY HV DN65+DN65/250 PIP TWINS
Komenského alej
d=50cm
d=55
URS
2500
K4 ROZBOČOVAČ MODEL F 2.iz.tř. DN65+DN65/250 x DN65/160+DN65/160 SPOJ DN250
K4 PIPoc DN65+DN65/250-P+Z NAD SEBOU
zám.
TRASA DO č.p.837
12xdil.deska v.2 Lo1=3m
2xDN65/160
L10 NAPOJENÍ NA ROZBOČOVAČ F
NAPOJENO NA PROJEKTOVANOU PŘÍPOJKU HV DN65+DN65/250 PIP TWINS PŘES ROZBOČOVAČ MODEL F RD=A-1
10,2/9,9
12000
PRIS
kam. k.
sch
4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xOBLOUK DN65/160-90°
L8 4xdil.deska v.2 Lo2=2m
č.p.981
1600
4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xOBLOUK DN65/160-90°
L9 4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xNAVAŘENÁ ODBOČKA DN65 VRCHNÍ NAVAŘENÝ LÍMEC ø90/ø78 TL.4mm NA DN200 +2xOBLOUK DN65-45°
Z1 12xdil.deska v.2 Lo-odb=3m (ODBOČKA)
č.p.840
ALTERNATIVY NAPOJENÍ viz TECHNICKÁ ZPRÁVA
2000
PIPoc 2xDN65/160
2xODBOČKA ELEV. SPODNÍ NAPOJENÍ DN65/160xDN32/125
Od2 4xdil.deska v.1 Lo-odb=1m
2xZEMNÍ UZÁVĚR DN65
4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xOBLOUK DN65/160-60°
L4 4xdil.deska v.2 Lo2=1m
4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xOBLOUK DN65/160-90°
L5 4xdil.deska v.2 Lo1=1m
10/10,2
14000
4xdil.deska v.1 Lo1=1m
2xOBLOUK DN32/125-90°
L11 4xdil.deska v.1 Lo2=1m
2x ZEMNÍ UZÁVĚR DN32
5900
3,6/4,3
2500
4xdil.deska v.1 Lo1=1m
2xOBLOUK DN32/125-90°
L12 4xdil.deska v.1 Lo2=1m
4xdil.deska v.1 Lo1=1m
2xOBLOUK DN32/125-90°
L13 4xdil.deska v.1 Lo2=1m
7500
4/4
2000
1,1/1,4
1600
4200
500
K5 2xGUMOVÁ PRŮCHODKA D125
2xKONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN32/125
2xDNO OCEL DN32
PŘÍPOJKA DO č.p.981 PIPoc 2xDN32/125
1,2/1,8
5,4/5
60°
2000
7200
4,8/5,5
19000
3200
10100
3000
1/1
12/12
4,9/4,1
8/8
ODBOČKA č.p.840 PIPoc 2xDN32/125 ZASLEPENO PŘIPRAVENO PRO NAPOJENÍ
28500
8xdil.deska v.2 Lo1=2m
2xOBLOUK DN65/160-60°
L6 4xdil.deska v.2 Lo1=1m
4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xOBLOUK DN65/160-90°
L3 4xdil.deska v.2 Lo2=1m
2xODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY DN20
4xdil.deska v.2 Lo1=1m
2xOBLOUK DN65/160-90°
L7 8xdil.deska v.2 Lo2=2m
8xdil.deska v.2 Lo-trasa=2m
2xODBOČKA ELEV. SPODNÍ NAPOJENÍ DN65/160xDN32/125
Od1 4xdil.deska v.1 Lo-odb=1m

LOM S OBLOŽENÍM
TYPOVÝ VZOR POPISU
P
Z
8xdil.deska v.2 Lo1=2m
2xOBLOUK DN65/160-90°
L4 12xdil.deska v.2 Lo2=4m
Lo1
Lo2

LOM S OBLOŽENÍM
TYPOVÝ VZOR POPISU
4xdil.deska v.1 Lo1=1m
2xOBLOUK DN32/125-90°
L4 8xdil.deska v.1 Lo2=2m

LEGENDA PI POTRUBÍ

SMĚR DODÁVKY TEPLA
VÝKOP
P Z
2xSVAR+SPOJKA 2xSVAR+SPOJKA

PIP-oc PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OCEL
STRUKTURA LOMŮ A OBLOŽENÍ PIP-oc DILATAČNÍMI DESKAMI
JE POPISOVÁNA VE SMĚRU TOKU TEPELNÉ ENERGIE ZHORA DOLŮ

Z=ZAČÁTEK, L=LOM TRASY, K=KONCOVÝ BOD, Od=ODBOČKA
Š=SACHTA
12/12 DÉLKY TRUBEK-NEKRÁCENÉ (P/Z)
2,9/3,3 DÉLKY TRUBEK-KRÁCENÉ

ZODP.PROJEKTANT:	Ing Petr Marek
VYPRACOVAL:	Vladimír Vandrovec
NÁZEV STAVBY:	Připojení nových odběratelů v Žatci, I.etapa (2022)
MÍSTO STAVBY:	Žatec
OBJ.:	Přeložka HV ul.Husova-Komenského alej
NÁZEV VÝKRESU:	KLADECÍ PLÁN

CZ Teplo s.r.o. Praha 4, Ledařská 433/9

STUPEŇ: DUR	DATUM: ÚNOR 2023
MĚŘÍTKO: 1:250	Č.VÝKR.: 491/22.4.D.1-03
Č.ZAK.: 491/22	