



Váš dopis zn.: SCVKZAD132178  
ze dne: 14. 03. 2022  
Naše značka: **O22690026452/UTPCMO/RR**  
Vyřizuje: **Radmila Ridzoňová**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 16. 03. 2022

Email:  
**Kostak.jan@elnaservis.cz**

**Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby  
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	<b>Objekt – přípoj k objektu č.p. 837</b>
Účel vyjádření:	<b>k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní související</b>
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Žatec
	Část obce, ulice, č.p.: Žatec, Komenského alej
	Katastrální území, parcelní číslo: <b>k. ú. Žatec, p. p. č. 6993/5, 6787/3, 5596/1, st. p. č. 1017/1</b>
Žadatel:	ELNA Servis Počeradý, s. r. o.
Adresa, tel., e-mail	Počeradý 54, 440 01 Výškov, tel: 770 118 827
Investor:	<b>Žatecká teplotrenská, a. s.</b>
Adresa, tel., e-mail	Žatec 3149, 438 01 Žatec, 412 375 402
Projektant:	<i>ELNA Servis Počeradý, s. r. o.</i>
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Vodohospodářská stavba	NE
---------------------------	----



Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je stavba horkovodní přípojky pro objekt č. p. 837 v Žatci. Během stavby dojde ke křížení se zařízením ve správě spol. SČVK, a. s.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 6) V místě křížení se zařízením v naší správě budou zemní práce prováděny ručně.
- 7) V místě křížení se zařízením v naší správě požadujeme osazení ocelové nebo betonové chráničky (případně PE) s přesahem 1 m.
- 8) Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místech ochranných pásem.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovod – p. Kornhauser tel. 727 899 984, kanalizace – p. Kladivo, tel.: 724 113 048). Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Žatec před započítím užívání stavby.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Zahájení a ukončení bude odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod - p. Kornhauser tel. 727 899 984, kanalizace - p. Kladivo, tel.: 724 113 048). Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Žatec před započítím užívání stavby.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**Radmila Ridzoňová**

referent technicko provozní činnosti

Typ 9

strana 2 / 2 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

150

Člen skupiny Severočeská voda