



Dotazy položené v souvislosti se zadáním veřejné zakázky pod názvem:

Připojení objektu č. p. 84 a č. p. 639, ul. J. Hory, Žatec

Dotaz č. 1

Vytápění společná teplota spád 80/60°C, každý dům vlastní čerpadlo s možností nastavit parametry dP kPa

Odpověď zadavatele:

Teplota bude 80/60 °C, z KPS budou vyvedené dvě větve se samostatnou regulací, není možné mít společnou regulaci každý dům. Každá větev bude mít vlastní čerpadlo s možností nastavení parametrů dP kPa dle zadávací dokumentace - řízena dálkově, automaticky, včetně difference. Musí být vybaveno řízením konstantního tlaku, otáček a proporcionálního řízení s funkcí autoadaptu.

Dotaz č. 2

Teplá voda příprava společná, jeden společný vodoměr SV.

Odpověď zadavatele:

Ano.

Dotaz č. 3

Každý dům vlastní cirkulační čerpadlo s možností nastavení průtoku.

Odpověď zadavatele:

Ano, každá větev bude mít cirkulační čerpadlo s plynulou regulací, chod a řízení dálkově, automaticky, dle teploty cirkulace. Objednatel v rámci unifikace technologického zařízení standardně používá čerpadla Grundfos nebo Willo. Musí být vybaveno řízením konstantního tlaku, otáček a proporcionálního řízení s funkcí autoadaptu a bude samostatně měřena teplota cirkulace.

Dotaz č. 4

Předávací stanice má jedno celkové měření tepla pro UT a TV a 2 podružné měřiče pro UT

Odpověď zadavatele:

Stanice bude mít jedno celkové měření tepla pro ÚT a TV bez podružného měření ÚT (pouze jeden odběratel).

Dotaz č. 5

Tyto požadavky splňuje zapojení, které posíláme v příloze.

Odpovídá toto přiložené schéma požadavkům i pro dva domy v rámci akce „Připojení objektu č. p. 84 a č. p. 639, ul. J. Hory, Žatec“?



Odpověď zadavatele:

- schéma systému TV jako vzorové odpovídá
- schéma systému ÚT musí být upraveno na základě dvou větví se samostatnou jejich regulací, není možné mít společnou regulaci

Dotaz č. 6

O zaslání půdorysů připojovaných objektů z důvodu výpočtu tepelných ztrát objektů

Odpověď zadavatele:

Půdorysy obou objektů jsou přílohou odpovědí na dotazy. Budou přiloženy na web Zadavatele.

Dotaz č. 7

Žádost o posunutí termínu pro odevzdání nabídky na 15. 7. 2024.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s posunem termínu podání nabídek ke dni 15. 7. 2024, 9:00 hod.

V Žatci, dne 19. 6. 2024

Žatecká teplotní společnost, a.s.
Žatec čp. 3149
438 01 Žatec
IČ: 646 50 871
www.ztas.cz



5

Petr Suchánek
Manažer správy investic