


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:



Otopné deskové těleso zn. KORADO typ CLEAN (boční připojení) , všechny typy jsou bez přídavné plochy , bez mřížky a bočních krytů , konstrukční rozměry tělesa dle popisu , uchyceno na konzoly dodané s otopným tělesem

TPV 1/2" (5) Přímý termostatický ventil zn. IVAR typ VD 2101 N , Js 1/2" (nast. otáček)

RŠP 1/2" (Otv.) Přímé regulační a uzavírací šroubení zn. IVAR yp DD 301 , Js 1/2" (otevřeno)

HIP: ING.PETR ROKŮSEK		Zodp. projektant: PETR WISNIOWSKI		Vypracoval: PETR WISNIOWSKI	
Investor:		ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. , ŽATEC 3149 , 438 01 ŽATEC			
Objednatel:		KV ENGINEERING s.r.o. , ZÁVODU MÍRU 584/7 , K. VARY 360 17			
Místo stavby:		ŽATEC 3149 , 438 01 ŽATEC			
Akce: ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. POHOTOVOSTNÍ SKLAD OLEJŮ					
Objekt:	SO 01 – POHOTOVOSTNÍ SKLAD OLEJŮ				
Část:	D.1.5 – VYTÁPĚNÍ				
Stupeň:	DSP	Datum:	05/2021		
Obsah: PŮDORYS 1.NP					
Autorizace:				Paré:	
Měřítka: ***				Číslo přílohy: D.1.5.02	
*** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ***				LIDICKÁ 459/17 , 360 20 KARLOVY VARY KANCELÁŘ: ZÁVODU MÍRU 578/5 , K. VARY petr.w@centrum.cz , MOBIL: 777 180 378	
				Číslo zakázky: PW/21-014	